

О результатах проверок в 2018 году образовательных учреждений органами Роспотребнадзора и о мерах принятых образовательными учреждениями для устранения нарушений,

В 2018 году в ГБОУ СОШ с.Русская Селитьба было проведено 2__ (количество) проверок. По 2__ (количество) проверкам нарушения выявлены. По результатам проверок составлено 1__ (количество) представление и актов о выявленных нарушениях.

Результаты проверок в 2018 году (обобщенная информация о выявленных нарушениях, основные выявленные нарушения)

Принятые меры по результатам проверок (обобщенная информация о принятых мерах по результатам проверок)

**Перечень
образовательных учреждений, получивших в 2018 году предписания об устранении нарушений от органов Роспотребнадзора,**

№ п/п	Полное наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений, источники финансирования устранения нарушений
1	ГБОУ СОШ с.Русская Селитьба	Акт №05/687 от 09 августа 2018 года.	Не выполнено 5 пунктов предписания №05\1225.2 от 21.10.2016г. со сроком исполнения до 01.08.2018г, а именно: П.1 не установлена умывальная раковина в кабинете биологии, в лаборантской для физики – химии(п.4.27 СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» П.2 в кабинете физики и химии демонстрационный стол не не установлен на подиуме(п5.8 сан ПиН2.4.2.2821-10) П.3 не заменены окна с ветхими	Ежегодно пишется заявка на имя Главы м.р. Красноярский о включении в смету ремонт этих работ. Копии всех писем прилагаются. Сделано Ежегодно пишется заявка на установку

2		Акт №05/335 от 25 мая 2018 года. Предписание №05/360, №05/359, №05/358 от 25.05.2018 года. - Срок устранения всех нарушений – 01.08.2020 год.	рами(п.6.6 Сан ПиН 2.4.2.2821-10) П.4 не обеспечена система подогрева воды в раковинах в туалетах школы, в кабинете физики – химии, лаборантских (п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10) П.5 не оборудован обеденный зал для приема пищи, при обеденной зале не установлены умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест(п.п.2.3, 3.4 Сан ПиН 2.4.5.2409-08 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: - п.п.4.28 нарушена целостность стен и потолка в коридоре 2-го этажа; - 4.29 нарушена целостность деревянного пола в коридоре 1-го и 2-го этажей (механические повреждения, выбоины), что не позволяет проведение качественной влажной уборки - п. 5.8 в кабинете физики-химии ученические столы не имеют защитные бортики по наружному краю стола.	новых окон. Копии всех писем прилагаются. Ежегодно пишется заявка на имя Главы м.р. Красноярский о включении в смету ремонт этих работ. Копии всех писем прилагаются. Написано письмо на имя главы м. р. Красноярский о включении в смету на 2019 год ремонта этих работ. Копия письма прилагается. выполнено
---	--	--	--	---

			- п. 6.10 имеются окна, остекление которых выполнено не из цельного стеклопакета, замена разбитых стекол проводится не своевременно - п. 7.2.2 в учебных кабинетах на 2-м этаже система общего освещения выполнена лампами накаливания (по санитарным требованиям – потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами) - п. 7.1.8 светопроемы в кабинете истории оборудованы шторами с длиной ,ниже уровня подоконника. П.4.28на момент проверки в туалетах для мальчиков и девочек нарушена целостность стен(трещины),в туалете для мальчиков на стене частично отсутствует плитка. 2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: - п. 15.5 допускается повторение одних и тех же блюд в последующие 2 дня.	Написано письмо на имя главы м. р. Красноярский о включении в смету на 2019год ремонта этих работ. Копия письма прилагается. Написано письмо на имя главы м. р. Красноярский о включении в смету на 2019 год ремонта этих работ. Копия письма прилагается. Выполнено Выполнено
--	--	--	--	--

